



Spett.^{le}
Clienti e loro sedi

Oggetto: **Dichiarazione di conformità dei recipienti di prima raccolta di forma cilindrica orizzontali, in acciaio inox 304 da litri 2000.**

La sottoscritta Ditta "CORDIVARI S.r.l. **"dichiara"** che i recipienti in oggetto, sono costruiti, in riferimento all' art. 7 della legge 46/90, a regola d'arte nel rispetto delle norme tecniche, utilizzando i materiali previsti dall' Ente Italiano di unificazione (UNI).

I recipienti sono costruiti con lamiere di acciaio formate a freddo di spessore opportuno capace di garantire la stabilità del prodotto, nelle qualità in acciaio inox AISI 304 ASTM A 240. I giunti di saldatura delle varie lamiere, dei manicotti e dei tronchetti flangiati, sono realizzati con procedimenti di saldatura semiautomatici MIG-MAG, TIG e manuale ad Arco Elettrico, con filo semplice, filo animato ed elettrodi rivestiti omologati secondo UNI 5132. Detti recipienti prima del trattamento di decapaggio e passivazione, sono sottoposti ad una prova di tenuta idraulica a pressione atmosferica.

I serbatoi in oggetto sono utilizzati prevalentemente sia per la raccolta acqua a temperatura ambiente, sia per acqua sanitaria.

I recipienti in acciaio inox "AISI 304" sono conformi al D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti quindi idoneo al contenimento di acqua destinata al consumo umano come si rileva dai Certificati, n° 2596 del 24/10/2002 redatti dalla Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma .

N.B. La Cordivari S.r.l, nonostante i serbatoi siano collaudati, consiglia di verificarli prima dell'installazione poiché urti, durante le movimentazioni e trasporto, potrebbero danneggiare il serbatoio.



CORDIVARI S.r.l.